



GMINA MIRÓW
Mirów Stary 27
26-503 Mirów
tel./fax 48 628 38 89
NIP 7991958971 Reg. 670223847

Mirów Stary, dnia 10.02.2017r.

Znak: WGF.271.1.1.2017.PK

Do Wykonawców

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Termomodernizacja i zastosowanie odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej Gminy Mirów**”

Gmina Mirów z siedzibą w Mirów Stary 27, 26-503 Mirów Stary jako Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek Wykonawców o wyjaśnienie SIWZ udziela się następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

„Prosimy o informację dotyczącą parametrów falownika (PFU). Wg naszej wiedzy podany maksymalny prąd wyjściowy 27/16,5A/każde MPPT oraz maksymalny prąd zwarciovowy 40,5/24,8 jest spełniony przez falowniki, które nie będą prawidłowo pracowały przy założonej przez Zamawiającego mocy. Pozostałe parametry odnoszą się do falowników, które będą prawidłowe dla tej mocy instalacji. Wnosimy o sprawdzenie czy w udostępnionej dokumentacji nie pojawiły się błędy. Konsekwencja złego doboru falownika może być nieosiągnięcie wymaganego efektu pracy instalacji.”

ODPOWIEDŹ:

Powinno być: prąd wyjściowy - 29/15A oraz maksymalny prąd zwarciovowy - 40/30A.

Z up. Wójta Gminy

mgr Jurostaw Basiak
SEKRETARZ GMINY